

Przygórze, dnia 29 września 2017 r.



Zakład Produkcji  
Automatyki Sieciowej S.A.  
Przygórze 209  
57-431 Wolibórz  
Telefon +48 748 720 100  
Fax +48 748 724 074  
info@zpas.pl · www.zpas.pl

## DEKLARACJA PRODUCENTA dotycząca nośności szaf SZB IT

Niniejszym deklaruje, że dopuszczalna nośność produkowanych przez nas szaf SZB IT wynosi:

Maksymalna nośność szafy	Wykonanie szafy
1360 kg*	szafa o głębokości 1000 lub 1200 mm, ustawiona na stopkach, cokole lub bezpośrednio na podłodze (nie dotyczy szaf o wysokości 24 U)
1000 kg*	szafa o głębokości 600 lub 800 mm we wszystkich wysokościach, ustawiona na stopkach, cokole lub bezpośrednio na podłodze
	szafa o głębokości 1000 mm i wysokości 24 U, ustawiona na stopkach, cokole lub bezpośrednio na podłodze
500 kg	szafa ustawiona na kołkach typu 300 wg katalogu
150 kg	szafa ustawionej na kołkach typu 150 wg katalogu

\*) Deklarowana nośność obowiązuje przy zachowaniu maksymalnego rozstawu belek nośnych na głębokości szafy oraz równomiernym obciążeniu.

Nośność szafy została określona na podstawie badań własnych przeprowadzonych przez producenta.

Autoryzowany przez: \_\_\_\_\_

29/09/2017 \_\_\_\_\_

**Piotr Świdorski**

**Data**

Kierownik ds. Techniki

DOC: 00111-P